

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ**  
**ВИСТЛ-М К-100-6М**  
**ВИСТЛ-М К-100-10М**  
**ВИСТЛ-М К-100-20М**  
**ВИСТЛ-М К-100-30М**  
**ВИСТЛ-М К-100-40М**

**Паспорт**



## 1. Назначение

Наименование	К-100-6М	К-100-10М	К-100-20М	К-100-30М	К-100-40
Номинальная шумовая мощность, Вт	6	10	20	30	40
Номинальное входное напряжение, В	100				
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 280 до 22000				
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	90	90	92	92	92
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	98	100	105	107	110
Степень защиты оболочки	IP 64				

Оповещатель пожарный речевой колонный ВИСТЛ-М К-100-6М/К-100-10М/ К-100-20М/ К-100-30М/ К-100-40М (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Оповещатель поддерживает функцию контроля состояния линии связи речевого оповещения.

## 2. Технические характеристики

### 3. Подключение

Проверьте работоспособность громкоговорителя путем подачи на него сигнала от блока речевого оповещения или других устройств, в составе которых работает оповещатель.

## 4. Габаритные размеры

Наименование	К-100-6М	К-100-10М	К-100-20М	К-100-30М	К-100-40М
Габаритные размеры, мм	100x95x250	100x95x345	100x95x410	100x95x520	100x95x940
Масса, кг	1,7	2,2	2,7	3,4	7.0

## 5. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 50 °С до 50 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

## 6. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой 1шт
- Паспорт 1шт
- Упаковка 1шт

## **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## **8. Свидетельство о приемке**

Оповещатель пожарный речевой

ВИСТЛ-М К-100-6М

ВИСТЛ-М К-100-10М

ВИСТЛ-М К-100-20М

ВИСТЛ-М К-100-30М

ВИСТЛ-М К-100-40М

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00501

Зав№ \_\_\_\_\_

Дата изготовления

Штамп ОТК

## **9. Производитель**

ООО «ВИСТЛ»

109316, г. Москва,

Остаповский проезд 5, строение 1,

эт1, помещение176

Телефон +74951780552

Email: [Info@vistl.ru](mailto:Info@vistl.ru)

[www.vistl-m.ru](http://www.vistl-m.ru)