

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
ВИСТАЛ-М П-100-6**

**Паспорт**



**EAC**

## 1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М П-100-6 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Оповещатель поддерживает функцию контроля состояния линии оповещения.

Оповещатель выпускается в корпусе для потолочного монтажа

## 2. Технические характеристики

Наименование	П-100-6
Номинальная шумовая мощность, Вт	6/3
Номинальное входное напряжение, В	100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 160 до 12500
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	87
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	95
Степень защиты оболочки	IP 21

## 3. Подключение

Подсоедините линию оповещения к зажимам оповещателя "Входное напряжение" ("0 В" и "100 В") с учетом полярности:

- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением "0 В", соедините с зажимом оповещателя с обозначением "0 В";
- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением "100 В", соедините с зажимом оповещателя с обозначением "100 В".

При работе оповещателя совместно с блоком коммутации и контроля подсоединение к линии оповещения следующее:

- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением "-", соедините с зажимом оповещателя с обозначением "0 В";
- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением "+", соедините с зажимом оповещателя с обозначением "100 В".

В оповещателе предусмотрена возможность дискретной регулировки мощности 6/3.

#### 4. Габаритные размеры

Габаритные размеры, мм, диаметр 200x115
Отверстие для установки, мм, диаметр 165
Масса, кг, не более 0,6

#### 5. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 10 0С до 55 0С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

#### 6. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой 1шт
- Паспорт 1шт
- Упаковка 1шт

#### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

#### 8. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой  
ВИСТЛ-М П-100-6

соответствует требованиям стандарта ТР ЕАЭС 043/2017, технических условий ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 и признан годным к эксплуатации.

Зав№ \_\_\_\_\_

Дата изготовления

Штамп ОТК

#### 9. Производитель

ООО «ВИСТЛ»

142100, г. Подольск,

ул. Комсомольская д.1, пом. 1, 2 этаж

Телефон +74951780552

Email: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru)

[www.vistl-m.ru](http://www.vistl-m.ru)